

	CHECK LIST PARA EXTINTORES	
--	-----------------------------------	--

DIRIGE LA ACTIVIDAD	
N° DE EXTINTOR	
UBICACIÓN DE EXTINTOR	
FECHA	
RESPONSABLE DE MANTENCION	
CAPACIDAD NORMAL DEL EXTINTOR	
FECHA DE CONTROL	
TIEMPO DE DESCARGA	

	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Indica para que tipo de fuego es				
Está Certificado				
Desmontaje del exterior				
Manómetro				
Gatillo percutor				
Etiqueta de modo de uso				
¿Está el extintor en su lugar?				
¿Está completamente cargado y operable?				
¿El acceso al extintor esta libre de obstrucciones?				
¿Tiene el sello de seguridad?				
¿Tiene el pasador de seguridad?				
¿La pintura esta en buen estado?				
¿El cilindro presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones?				
¿La manguera tiene roturas, poros, agrietamientos o obstrucciones con papel, animales, otros?				
¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla?				
¿La corneta presenta fisuras, cristalización, y defectos en acoples?				
¿La válvula presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?				
¿La lectura de presión esta dentro del rango operable?				
¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor?				
¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.)				
¿La base del extintor esta al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso?				
<p>NOTA: Cada dos (2) meses los extintores de Polvos Químicos Secos deberán agitarse balanceándolos e invirtiéndolos en su posición durante un minuto, para garantizar que el agente permanezca con fluidez, sin compactarse. Al terminar la inspección, el responsable debe informar de inmediato las inconsistencias encontradas en los equipos.</p>				